



Orange Polska
Hurt
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta
ul. Chodźki 10, 20-093 Lublin
tel.: 81 742 12 77

Arriga Usługi Inżynierskie
Leszek Mazurek
ul. Kleebrga 8/92

20-243 Lublin

Lublin, 4 lutego 2020 r.

Numer pisma: TTISIKU-5295 /20/IB

Temat: Remont drogi gminnej nr 109782 L ul Kickiego dz. 395/1; 393/1; 373/1; 456/1; 472 w m Krasnystaw
km 0+000,00÷0+615,00- Etap II

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na wniosek z dnia 31 01 2020 w związku z prośbą o uzgodnienie mapek sytuacyjnych do projektu :

„Remont drogi gminnej nr 109782 L ul Kickiego dz. 395/1; 393/1; 373/1; 456/1; 472 w m Krasnystaw
km 0+000,00÷0+615,00- Etap II”

informujemy, że uzgadniamy pozytywnie w zakresie istniejącej sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez Orange Polska S.A w km roboczym 0+030,00÷0+ 520,00 oraz 0+810,00÷0+830,00

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekondzior. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony www.orange.pl/wniosekondzior lub kierować na adres:

Orange Polska S.A.
Obsługa Techniczna Klienta w Rzeszowie
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
35-015 Rzeszów, ul. Moniuszki 1
e-mail: DISU.WUUIRzeszow@orange.com

Za zgodność
z oryginałem
Maz

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Rzeszowie;
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Rzeszowie; oraz inspektora nadzoru.
4. W miejscach projektowanych zjazdów oraz przejść poprzecznych przez ulicę akceptujemy zaproponowane rozwiązania techniczne (nałożenie dwudzielnych rur osłonowych ; końce rur wyprowadzić min 0,5 mb poza krawędź zjazdu/ulicy i uszczelnić na obydwu końcach). Zachować normatywne przykrycie istniejącej doziemnej infrastruktury teletechnicznej od nowych rzędnych terenu. Zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem . Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący
5. W przypadku braku możliwości wykonania zabezpieczenia istniejącej sieci teletechnicznej wystąpić do Orange Polska S.A z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na przełożenie sieci.
6. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.
7. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
8. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.
Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;
9. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika . Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta otrzymał do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem

Ireneusz Bartyka

Główny Specjalista
ds. Zasobów Infrastruktury i Obsługi Klienta



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

22-300 Krasnystaw ul. Piekarskiego 3

Telefon: 0-82 576-23-76; fax: 0-82 576-68-30; e-mail: pgk.krasnystaw@pro.onet.pl; www.pgkkrasnystaw.pl

Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000063575;

NIP 564-00-04-334; Regon 110084530; kapitał zakładowy 13.273.800 PLN;

PRZEDSIĘBIORSTWO
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

22-300 Krasnystaw, ul. Piekarskiego 3
tel. (82) 576 23 76, fax (82) 576 68 30

NIP 564-00-04-334

L.dz./ZWik/ 4104 /2019

Krasnystaw, dnia 23.12.2019 r.

ARRIGA Usługi Inżynierskie

Leszek Mazurek

ul. Kleeberga 8/92

20-243 Lublin

dotyczy: Warunków technicznych zabezpieczenia urządzeń wod – kan i uzgodnienia projektu budowlanego na przebudowę ulicy Kickiego w Krasnymstawie – Etap II.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie uzgadnia projekt i podaje warunki techniczne zabezpieczenia istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca wspólnie z przedstawicielem PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie – Zakład Wodociągów i Kanalizacji dokonana przeglądu inwentaryzacji istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. W trakcie prowadzenia prac należy zabezpieczyć istniejące urządzenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (skrzynki zasuw wodociągowych, włazy studni kanalizacji sanitarnej) przed uszkodzeniem. W przypadku ich uszkodzenia inwestor – wykonawca dokona wymiany na własny koszt. Powyższe urządzenia należy podnieść do wysokości nowej niwelety jezdni, chodników lub poboczy. Jeżeli projekt przebudowy ciągu ulicy będzie przewidywał obniżenie istniejących rzędnych terenu powyżej **20 cm** w stosunku do istniejących rzędnych należy przebudować sieci obniżając ich posadowienie poniżej strefy przemarzania tj. 1,6 m.ppt.

O terminie rozpoczęcia robót powiadomić pisemnie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie - (Zakład Wodociągów i Kanalizacji).

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Andrzej Kmicic