

**MIASTO KRASNYSTAW**  
22-300 Krasnystaw, Plac 3-go Maja 29  
tel. 82 576 21 57, fax 82 576 23 77  
REGON:110197919, NIP 564-16-69-053

Krasnystaw, dnia 20.09.2021 r.

Znak postępowania: **WO.271.1.17.2021**

**- do wszystkich Wykonawców -**

Dotyczy: *Budowa przystani na rzece Wieprz w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przystań na rzece Wieprz – Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego Miasta Krasnystaw w celu poprawy dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego”*

### **Zmiana treści SWZ**

**A.** Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”,  
**Zamawiający: Miasto Krasnystaw, przekazuje zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia przed upływem terminu składania ofert.**

**B. Zamawiający dokonuje następujących zmian w SWZ:**

**a)**

**w rozdziale 4 pkt 4.1. SWZ przed zmianą jest:**

- 4.1.** Przedmiot zamówienia obejmuje budowę przystani dla kajaków na rzece Wieprz, na działkach o numerach ewidencyjnych 864/1 i 868/3, obręb ewidencyjny 0001 Krasnystaw Miasto, jednostka ewidencyjna Krasnystaw Miasto, w tym między innymi:
- wykonanie nowej zatoki z miejscem do wodowania i wyciągania kajaków, slipem dla łodzi oraz schodami zejściowymi do wody,
  - wykonanie muru oporowego z gabionów w koszach z siatki ze stali nierdzewnej,
  - wykonanie zabezpieczenia brzegów zatoki materacami gabionowymi w koszach z siatki ze stali nierdzewnej,
  - pogłębienie dna rzeki,
  - pełną obsługę geodezyjną z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej zweryfikowanej pozytywnie przez odpowiedni organ służby geodezyjnej,
  - przeprowadzenie podczas realizacji inwestycji badań archeologicznych w zakresie odpowiadającym zakresowi robót ziemnych po uzyskaniu przez Wykonawcę odrębnego pozwolenia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych (art. 36, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282).

**W rozdziale 4 pkt 4.1 SWZ po zmianie jest:**

- 4.1.** Przedmiot zamówienia obejmuje budowę przystani dla kajaków na rzece Wieprz, na działkach o numerach ewidencyjnych 864/1 i 868/3, obręb ewidencyjny 0001

Krasnystaw Miasto, jednostka ewidencyjna Krasnystaw Miasto, w tym między innymi:

- wykonanie nowej zatoki z miejscem do wodowania i wyciągania kajaków, slipem dla łodzi oraz schodami zejściowymi do wody,
- wykonanie muru oporowego z gabionów w koszach z siatki ze stali nierdzewnej, z zastrzeżeniem, że zamawiający zamiast stali nierdzewnej dopuszcza zastosowanie siatki ze stali zabezpieczonej powłoką cynkowo aluminiową o parametrach minimalnych:
  - grubość ZA 300,
  - całkowita masa powłoki obie powierzchnie – 300 g/m<sup>2</sup>,
  - orientacyjna wartości grubości powłoki na powierzchnię – 23 μm.

Siatka powinna posiadać certyfikat do stosowania w ciekach wodnych.

Grubość drutu według projektu.

- wykonanie zabezpieczenia brzegów zatoki materacami gabionowymi w koszach z siatki ze stali nierdzewnej, z zastrzeżeniem, że zamawiający zamiast stali nierdzewnej dopuszcza zastosowanie siatki ze stali zabezpieczonej powłoką cynkowo aluminiową o parametrach minimalnych:
  - grubość ZA 300,
  - całkowita masa powłoki obie powierzchnie – 300 g/m<sup>2</sup>,
  - orientacyjna wartości grubości powłoki na powierzchnię – 23 μm.

Siatka powinna posiadać certyfikat do stosowania w ciekach wodnych.

Grubość drutu według projektu.

- pogłębienie dna rzeki,
- pełną obsługę geodezyjną z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej zweryfikowanej pozytywnie przez odpowiedni organ służby geodezyjnej,
- przeprowadzenie podczas realizacji inwestycji badań archeologicznych w zakresie odpowiadającym zakresowi robót ziemnych po uzyskaniu przez Wykonawcę odrębnego pozwolenia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych (art. 36, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282).

### **Uwaga !**

Zamawiający dopuszcza wykonanie materaców gabionowych oraz muru oporowego z gabionów w koszach z zastosowaniem siatki ze stali zabezpieczonej powłoką cynkowo aluminiową o parametrach minimalnych:

- grubość ZA 300,
- całkowita masa powłoki obie powierzchnie – 300 g/m<sup>2</sup>,
- orientacyjna wartości grubości powłoki na powierzchnię – 23 μm.

Siatka powinna posiadać certyfikat do stosowania w ciekach wodnych.

Grubość drutu według projektu.

Powyższy zapis należy odnieść do dokumentacji projektowej:

- Przedmiar robót: pkt 4 d.1 str.3, pkt 12 d.2 str.3,
- Projekt Wykonawczy: 2 PW Opis projektu pkt. 5.1 str. 3.

**C. Ponadto Zamawiający informuje, że w związku ze zmianami wprowadzonymi do opisu przedmiotu zamówienia, ulega zmianie również załącznik nr 2 do SWZ w § 1 ust.1.**

**D. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu składania ofert i związania ofertą, mianowicie:**

a)

w rozdziale 14 pkt 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 28.09.2021 r., godz. 11:00.

W rozdziale 14 pkt 14.3 SWZ **po zmianie jest:**

**Termin składania ofert: 30.09.2021 r., godz. 11:00.**

b)

w rozdziale 14 pkt 14.4 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 28.09.2021 r., godz. 11:30.

W rozdziale 14 pkt 14.3 SWZ **po zmianie jest:**

**Termin otwarcia ofert: 30.09.2021 r., godz. 11:30.**

c)

w rozdziale 15 pkt 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27.10.2021 r.

W rozdziale 15 pkt 15.1 SWZ **po zmianie jest:**

**Wykonawca jest związany ofertą do dnia 29.10.2021 r.**

- E. Powyższe zmiany treści SWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00175339/01 z dnia 2021-09-09 oraz zmiany terminów w postępowaniu zamieszczonym na <https://miniportal.uzp.gov.pl>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 20.09.2021 r. w module BZP dostępnym na platformie eZamówienia pod numerem 2021/BZP 00184958/01 z dnia 2021-09-20.

Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu.

- F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Z up. Burmistrza Krasnegostawu**

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)