

Zakład Budownictwa i Energetycznej Obsługi Ludności „ZBEOL”

Adres: Tuligłowy 4, 22-302 Krasnystaw

NIP: 564-00-04-280 REGON: 1100083825

Kontakt: tel/fax: 082-577-03-39, 082-576-76-55

tel. kom.: 602-19-52-53, 509-79-12-83 e-mail: leszeksz@o2.pl

TOM 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat	Oświetlenie uliczne przy chodniku od ul. Królowej Jadwigi w Krasnymstawie	
Nazwa i adres obiekту budowlanego	Krasnystaw	
Kategoria obiektu budowlanego	XXVI	
Jednostka ewidencyjna	060601_1 Miasto Krasnystaw	
Obręb ewidencyjny	obręb 0001 - Krasnystaw Miasto	
Działki	2557/1, 1381/3, 1381/10, 1381/9, 1382/11, 1382/10, 1382/9, 1382/8, 2416/5	
Inwestor	Miasto Krasnystaw ul. Plac 3 go Maja 29 22-300 Krasnystaw	
Branża	ELEKTRYCZNA	
Projektował	mgr inż. Leszek Szeniak upr. bud. nr 1180/CH/94	

Tuligłowy, listopad 2025

Spis zawartości

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Oświetlenie uliczne przy chodniku od ul. Królowej Jadwigi w Krasnymstawie

Strona tytułowa

Spis zawartości

Oświadczenie projektanta

Uprawnienia budowlane projektanta

Zaświadczenie o przynależności do LOIIB

Opis zagospodarowania terenu

- Podstawa opracowania

- Przedmiot inwestycji

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

- Zakres projektowanego zagospodarowania terenu

- Informacja dotycząca terenu

- Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

- Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

- obszar oddziaływania obiektu

Część rysunkowa

- Rys nr 1

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu: **„Oświetlenie uliczne przy chodniku od ul. Królowej Jadwigi w Krasnymstawie”**

Jednostka ewidencyjna: 060601_1 Miasto Krasnystaw, obręb 0001 - Krasnystaw
Miasto dz. gr.: 2557/1, 1381/3, 1381/10, 1381/9, 1382/11, 1382/10, 1382/9, 1382/8, 2416/5.

Inwestor:

Miasto Krasnystaw
ul. Plac 3 go Maja 29
22-300 Krasnystaw

jest kompletny oraz został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
- Przepisy i normy budowy urządzeń elektroenergetycznych.
- Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego.

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia drogowego w postaci elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz ze słupami oświetleniowymi z oprawą LED przy chodniku od ul. Królowej Jadwigi w Krasnymstawie. Inwestycja ma na celu oświetlenie ciągu komunikacyjnego. Długość trasy kabla wynosi 96m, ilość słupów oświetleniowych 3 szt. o wysokości 4m.

Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Inwestycja planowana jest na terenie gruntów zabudowy jednorodzinnej. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach UM Krasnymstaw jak i działkach osób prywatnych. Teren uzbrojony jest w linię kablową 0,4kV, sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną oraz sieć teleinformatyczną.

Zakres projektowanego zagospodarowania terenu.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem:

- budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego 0,23 kV,
- montaż słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami LED,

Projektowana sieć ma charakter liniowy i nie zajmuje terenu na powierzchni ziemi w fazie jej eksploatacji.

Informacja dotycząca terenu.

- Projektowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021r., poz. 247 z późn.zm.).

~~— Teren planowanej inwestycji znajduje się w granicach Grabowieckiego Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ustanowionego uchwałą Nr XLIV/645/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 8 października 2018r. w sprawie Grabowieckiego Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 2 listopada 2018r. poz. 4870) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2024r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024r., poz. 1475 z późn. zm.).~~

- Teren na którym realizowana jest inwestycja nie znajduje się na terenie górniczym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. z 2021 r., poz. 1420).

- Teren inwestycji położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 604 „Niecka Lubelska”. Inwestycja nie wpływa na stan wód podziemnych.

- Przedmiotowe działki nie zostały wyznaczone jako obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, a także nie ustanowiono na tym terenie specjalnej strefy rewitalizacji.

- Inwestycja nie leży w obszarze zagrożenia powodzią w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.)
- Teren na którym realizowana jest inwestycja nie jest położony na terenie zagrożonym ruchami masowymi ziemi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020., poz. 1219 z późn. zm.)
- Projektowane urządzenia nie są zaliczane do przedsięwzięć emitujących pola elektroenergetyczne i mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.
- Inwestycja nie zmienia istniejącego użytkowania gruntów w świetle przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych - działka , na której planowana jest inwestycyjna , zgodnie z ewidencją gruntów.
- Podczas prowadzenia prac przestrzegać zasad gospodarowania odpadami zarówno dla materiałów pochodzących z demontażu jak również ewentualnych odpadów powstających przy budowie elektroenergetycznych.

Dane dot. Warunków ochrony przeciwpożarowej.


Nie dotyczy.

Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu.

Na terenie inwestycji znajdują się grunty z zawartością ziemi, gliny i piasku, na części są utwardzone poprzez gruz i pospółkę. Poziom wód gruntowych kształtuje się poniżej posadowienia kabla oświetlenia ulicznego oraz fundamentów betonowych pod słupy oświetleniowe. Warunki gruntowe proste.

Obszar oddziaływania.

- Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicy działek na których będzie realizowana inwestycja: Miasto Krasnystaw, obręb Krasnystaw Miasto dz. gr. 2557/1, 1381/3, 1381/10, 1381/9, 1382/11, 1382/10, 1382/9, 1382/8, 2416/5 i nie zmienia sposobu zagospodarowania działek sąsiednich, zgodnie z N SEP-E-004, Elektroenergetyczne linie kablowe.
- Oddziaływanie inwestycji liniowych ogranicza się do najbliższego otoczenia trasy. Ogólne oddziaływanie na środowisko, które nastąpi w fazie realizacji inwestycji jest krótkotrwałe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wyłącznie wzdłuż inwestycji.



Zakład Budownictwa i Energetycznej Obsługi Ludności „ZBEOL”

Adres: Tuligłowy 4, 22-302 Krasnystaw

NIP: 564-00-04-280 REGON: 1100083825

Kontakt: tel/fax: 082-577-03-39, 082-576-76-55

tel. kom.: 602-19-52-53, 509-79-12-83 e-mail: leszekosz@o2.pl

TOM II

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Temat	Oświetlenie uliczne przy chodniku od ul. Królowej Jadwigi w Krasnymstawie	
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Krasnystaw	
Kategoria obiektu budowlanego	XXVI	
Jednostka ewidencyjna	060601_1 Miasto Krasnystaw	
Obręb ewidencyjny	obręb 0001 - Krasnystaw Miasto	
Działki	2557/1, 1381/3, 1381/10, 1381/9, 1382/11, 1382/10, 1382/9, 1382/8, 2416/5	
Inwestor	Miasto Krasnystaw ul. Plac 3 go Maja 29 22-300 Krasnystaw	
Branża	ELEKTRYCZNA	
Projektował	mgr inż. Leszek Szeniak upr. bud. nr 1180/CH/94	

Tuligłowy, listopad 2025

Spis zawartości

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY:

Oświetlenie uliczne przy chodniku od ul. Królowej Jadwigi w Krasnymstawie

Strona tytułowa

Oświadczenie projektanta

Uprawnienia budowlane projektanta

Zaświadczenie o przynależności do LOIIB

Opis techniczny

- Podstawa opracowania
- Zakres opracowania
- Projektowana linia kablowa oświetlenia ulicznego
- Projektowane oprawy oświetleniowe
- Projektowane słupy oświetleniowe
- Ochrona dodatkowa od porażeń
- Ochrona przeciwprzepięciowa i uziemienia
- Warunki geotechniczne

Część rysunkowa

- Rys nr 1, mapa lokalizacyjna
- Rys nr 2, schemat ideowy

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt architektoniczno budowlany: **„Oświetlenie uliczne przy chodniku od ul. Królowej Jadwigi w Krasnymstawie”**

Jednostka ewidencyjna: 060601_1 Miasto Krasnystaw, obręb 0001 - Krasnystaw
Miasto dz. gr.: 2557/1, 1381/3, 1381/10, 1381/9, 1382/11, 1382/10, 1382/9, 1382/8, 2416/5.

Inwestor:

Miasto Krasnystaw
ul. Plac 3 go Maja 29
22-300 Krasnystaw

jest kompletny oraz został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora
- Katalog opraw oświetleniowych
- Katalog słupów oświetleniowych aluminiowych
- Katalog rur ochronnych
- Katalog kabli i przewodów elektroenergetycznych A
- Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie i budowa
- Norma PN-76/E-02032 – Oświetlenie dróg publicznych
- Inne normy i przepisy.

Zakres opracowania

Inwestycja obejmuje swoim zakresem:

- budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego 0,23 kV o długości trasy 96 m,
- montaż słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami LED w ilości 2 3 szt. o wysokości 4m,

Projektowana linia kablowa oświetlenia ulicznego

Projektowane zasilenie zostanie wykonane od istniejącej SOK Osiedle Jagielloński 1 poprzez istniejącą linię kablową oświetleniową, zasilanie projektowanego odcinka realizowane będzie od istniejącego słupa oświetleniowego nr 510. Obecna moc przyłączeniowa dla SOK Osiedle Jagielloński 1 zapewnia możliwość przyłączenia 3 dodatkowych opraw o łącznej mocy 0,108 kW.

Trasę projektowanej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z usytuowaniem słupów pokazano na rys nr 1. Na trasie kable układać w wykopie, uprzednio wytyczonym przez uprawnionego geodetę, na głębokości 0,7m, linią falistą z zapasem ok. 3%. Wykop wykonać metodą otwartą. Na kabel ułożony w wykopie, co 10m, oraz w miejscach, w których kabel zmienia kierunek ułożenia nałożyć oznaczniki kablowe które będą zawierać – nazwę użytkownika, typ kabla, relację kabla, napięcie, nazwę wykonawcy, rok ułożenia. Po ułożeniu kable zasypać warstwą piasku o grubości 10cm, warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15cm, następnie przykryć folią z PCW koloru niebieskiego i zasypać gruntem rodzimym. Wykonać zapasy eksploatacyjne kabli przy słupach o dł. 1,5m.

Skrzyżowanie kabla z innymi urządzeniami podziemnymi wykonać w rurach DVK50, lub SRS 75. Każde skrzyżowanie zgłosić do odbioru przed zasypaniem do zarządcy sieci.

Na trasie linii kablowej należy ułożyć uziom, bednarką FeZn 4x25 0,20 m nad kablem. Każdy słup uziemić, wykonać uziom odcinkiem bednarki połączonym uchwytem krzyżowo –śrubowym z główną bednarką oraz śrubą do konstrukcji słupa. Połączenie w ziemi i przy słupie zabezpieczyć przed korozją przez owinięcie taśmą antykorozyjną lub innym materiałem antykorozyjnym.

Projektowane oprawy oświetleniowe

W projekcie przewidziano oprawy typu LED o mocy 36W.

Parametry i opis oprawy:

- montaż bezpośrednio na słupie lub na wysięgniku z zakończeniem $\varnothing$ 60 x 50
- stopień ochrony IP 65
- daszek – ukształtowana blacha aluminiowa
- klosz – mrożony cylindryczny (PMMA) o wysokości 530mm
- korpus oprawy – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, malowany, czarny
- układ optyczny moduł LED o mocy 33W
- zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C
- przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
- temperatura barwowa światła: 4000 K
- strumień świetlny LED 5850 lm
- stopień ochrony: IP 65

Oprawa standardowo posiada następujące funkcje inteligentnego układu zasilającego:

- podłączenie do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V),
- możliwość zaprogramowania wielostopniowego ściemnienia oprawy - do 5 przedziałów czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,
- regulacja mocy/strumienia świetlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartości niż katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

Projektowane słupy oświetleniowe

Projektuję się słupy dla WI klasy obciążenia wiatrem aluminiowe parkowe o wysokości montażu opraw 4m.

Dane opisowe i techniczne słupa:

- montaż oprawy, bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing$ 60mm
- wysokość słupa 4 m, wymiary podstawy słupa 224x224, rozstaw otworów 180x180,
- stopień ochrony wnętrza słupowej: IP54
- wykończenie: szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody wynosi 20 μ m, kolor słupa czarny
- słupy zamontowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych osadzonych w gruncie
- właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne): 50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0

Projektowane fundamenty betonowe do słupów

- wymiary fundamentów betonowych 240x255x900
- końce śrubowe fundamentu: ocynkowane ogniowo
- długość gwintu: 24
- klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C30/37
- powierzchnia zewnętrzna pokryta środkiem impregnującym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna)

Urządzenia do oświetlenia zaprojektowano zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022t., poz. 1518 z późn. Zm.).

Ochrona dodatkowa od porażen

Dla projektowanego odcinka linii kablowej oświetleniowej – dostatecznie szybkie, samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-C, realizowany po przez wkładkę DO1 gG 10A w słupie oświetleniowym istniejącym nr 510.

Dodatkowa ochrona przed dotykiem pośrednim opraw oświetleniowych, złącz słupowych zrealizowana jest zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania oraz przez zastosowanie II klasy izolacji.

Ochrona przeciwprzepięciowa i uziemienia

Ze względu na kablowy charakter sieci nN nie projektuje się dodatkowej ochrony przeciwprzepięciowej.

Wybudować uziemienia słupów oświetleniowych, których wartość rezystancji uziemienia nie może przekraczać 10Ω . W przypadku niezyskania wymaganej wartości, uziomy należy rozbudować. O rozbudowie decyduje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników pomiarów.

Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe określono na podstawie wykonanych wierceń, sądowni na głębokości posadowienia fundamentów. Stwierdzono, iż podłoże jest jednolite, grunt jednolity. Poziom wód gruntowych kształtuje się poniżej posadowienia kabla oświetlenia ulicznego oraz fundamentów betonowych pod słupy oświetleniowe. Warunki gruntowe proste.


Obiekt zaliczono do 1 kategorii geotermicznej zgodnie z rozporządzeniem ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012r. Dz. U. z 2012 poz. 463.

Rodzaje i kategorie obiektu budowlanego

Obiekt liniowy, kategoria obiektu XXVI.

Ochrona środowiska

Na trasie projektowanych urządzeń nie przewiduje się wycinki drzew.



Zakład Budownictwa i Energetycznej Obsługi Ludności „ZBEOL”

Adres: Tuligłowy 4, 22-302 Krasnystaw

NIP: 564-00-04-280 REGON: 1100083825

Kontakt: tel/fax: 082-577-03-39, 082-576-76-55

tel. kom.: 602-19-52-53, 509-79-12-83 e-mail: leszekosz@o2.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat	Oświetlenie uliczne przy chodniku od ul. Królowej Jadwigi w Krasnymstawie	
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Krasnystaw	
Jednostka ewidencyjna	XXVI	
Obręb ewidencyjny	060601_1 Miasto Krasnystaw	
Działki	obręb 0001 - Krasnystaw Miasto	
Inwestor	2557/1, 1381/3, 1381/10, 1381/9, 1382/11, 1382/10, 1382/9, 1382/8, 2416/5	
Branża	ELEKTRYCZNA	
Projektował	mgr inż. Leszek Szeniak upr. bud. nr 1180/CH/94	
Tuligłowy, listopad 2025		

1 INFORMACJA BIOZ

1.1 Podstawa opracowania.

- art. 20 ust. 1 pkt. 1b oraz art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r. z późniejszymi zmianami/.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.2 Zakres robót.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krasnymstaw, przy chodniku od ul. Królowej Jadwigi w Krasnymstawie.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- ~~Droga wojewódzka nr 843.~~
- Droga gminna,
- Sieć wodociągowa,
- Sieć kanalizacji sanitarnej,
- Sieć gazowa,
- Sieć elektroenergetyczne 0,4kV,
- Sieć telefoniczna.

1.3 Elementy zagospodarowania terenu mogące powodować zagrożenia.

- Sieć elektroenergetyczne 0,4kV,
- Droga miejska.


1.4 Instruktaż pracowników.

Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy, przed przystąpieniem do realizacji robót, winien przeprowadzić ustny instruktaż zespołu pracowników, wskazując na zagrożenia występujące na terenie budowy (wg pkt. 8.6). Podać lub przypomnieć pracownikom nr telefonów kontaktowych i alarmowych. Powyższe należy udokumentować wpisem w dzienniku budowy.

1.5 Zagrożenia podczas realizacji robót i środki zaradcze.

L.p.	Rodzaj zagrożenia	Miejsce występowania	Czas wystąpienia	Środki zaradcze
1.	Wypadek drogowy	Drogi dojazdowe	Dojazd do miejsca pracy	Stosowanie przepisów ruchu drogowego
2.	Potrącenie przez pojazdy kołowe	Miejsce pracy (sąsiedztwo drogi wojewódzkiej)	Roboty w miejscu pracy	Wygradzenie i oznakowanie miejsca pracy, szczególna ostrożność
3.	Zasypanie ziemią	Wykopy pod słupy	Podczas wykonywania i zasypywania wykopu	Wykonanie wykopu z 15% nachyleniem ścian wykopu, praca w zespołach dwuosobowych
4.	Przygniecenie przez słup	Stanowiska słupów	W trakcie ustawiania nowych słupów, demontażu starych	Wygradzenie i oznakowanie miejsca pracy, szczególna ostrożność, osoby postronne poza zasięgiem ramienia dźwigu+ dł. słupa
5.	Uderzenie spadającym elementem	Stanowiska słupów,	Montaż osprzętu i przewodów	Kaski ochronne, wygradzenie miejsca pracy
7.	Porażenie prądem elektrycznym	Istniejąca i nowobudowana sieć elektroenergetyczna	Podłączenie przewodów, próby i pomiary	Stosowanie instrukcji: prac pod napięciem, eksploatacji sieci, przestrzeganie zasad BHP

.....



Zakład Budownictwa i Energetycznej Obsługi Ludności „ZBEOL”

Adres: Tuligłowy 4, 22-302 Krasnystaw

NIP: 564-00-04-280 REGON: 1100083825

Kontakt: tel/fax: 082-577-03-39, 082-576-76-55

tel. kom.: 602-19-52-53, 509-79-12-83 e-mail: leszekosz@o2.pl

TOM III

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

Temat	Oświetlenie uliczne przy chodniku od ul. Królowej Jadwigi w Krasnymstawie	
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Krasnystaw	
Kategoria obiektu budowlanego	XXVI	
Jednostka ewidencyjna	060601_1 Miasto Krasnystaw	
Obręb ewidencyjny	obręb 0001 - Krasnystaw Miasto	
Działki	2557/1, 1381/3, 1381/10, 1381/9, 1382/11, 1382/10, 1382/9, 1382/8, 2416/5	
Inwestor	Miasto Krasnystaw ul. Plac 3 go Maja 29 22-300 Krasnystaw	
Branża	ELEKTRYCZNA	
Projektował	mgr inż. Leszek Szeniak upr. bud. nr 1180/CH/94	

Tuligłowy, listopad 2025

Dokumentacja prawna

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krasnystaw, IBD.6727.2.56.2025JS z dnia 17.09.2025r.
- Protokół z narady koordynacyjnej GG.6630.78.2025 z dnia 17.10.2025