

Krasnystaw, dnia 03.11.2015 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Wyjaśnienia treści SWIZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Budowa oświetlenia ulicznego układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie”**

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, zamawiający – Miasto Krasnystaw na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) przekazuje zadane pytania wraz z wyjaśnieniami.
Treść zapytania złożonego przez wykonawcę (wyróżniono kursywą):

Wykonawca 1 Pytanie 1

Zwracam się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie niejasności związanych z wymienionym powyżej przetargiem. Mianowicie w projekcie wykonawczym – Adaptacja nie ma podanej dokładnej ilości opraw oświetleniowych zewnętrznych typu LED, które należy zastosować. W związku z tym, czy dla celów wyceny powinno przyjąć się obmiar zgodny z załączonym do dokumentacji przedmiarem i wcześniejszym projektem budowlano - wykonawczym tj. 87 szt.? (74 szt. opraw SCHREDER Teceo 1/5102/40 Leds oraz 13 szt. opraw SCHREDER Pilzeo/5068/16 Leds). W innym przypadku, proszę o wskazanie właściwej ilości opraw.

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć łącznie 87 szt. opraw, w tym: 13 szt. na słupach parkowych S-50 (oznaczonych w projekcie symbolem SP2) przy ul. Lutosławskiego i 74 szt. na słupach ulicznych S 100/8 (oznaczonych w projekcie symbolem S2) przy pozostałych ulicach. Usytuowanie i ilość poszczególnych opraw wynika z Rys. Nr 3 „Schemat ideowy zasilania” Projektu Wykonawczego „Adaptacja do nowych warunków przyłączeniowych nr 02425/RE05/2015 oraz zmiana opraw sodowych na oprawy typu LED”.

Jednocześnie wyjaśniamy, że zgodnie z zapisem w pkt. 5 „Opis techniczny” – część „Uwagi końcowe” wyżej wymienionego „Projektu Wykonawczego”, wszystkie przyjęte w projekcie urządzenia elektryczne mogą być zastąpione urządzeniami innego producenta pod warunkiem, że zostanie wykonany prawidłowy ich dobór.

Z up. Burmistrza

Robert Kościuk
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
2. a/a.