

URZĄD MIASTA KRASNYSTAW

22-300 Krasnystaw, Plac 3-go Maja 29
tel. (0-82) 576-21-57, fax (0-82) 576-23-77
REGON: 000524097, NIP: 564-10-00-924

- 6 -

WA.0003.151.A1.2017


Krasnystaw, dnia 27 listopada 2017 r.

Pan Marcin Wilkołazki

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krasnystaw

W odpowiedzi na interpelację złożoną na XXX sesji Rady Miasta Krasnystaw dnia 6 października 2017 r. w sprawie problemu śliskich i niebezpiecznych miejsc, występujących po deszczu, na kładce nad rzeką Żółkiewka, na krasnostawskiej części trasy rowerowej Green Velo w załączeniu przekazuję pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Z poważaniem

Z upoważnienia

Krzysztof Golan
SEKRETARZ MIASTA



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

W LUBLINIE

tel. (81) 749-53-00

ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin

Fax: (81) 749-53-41
www.zdw.lublin.pl



IP. 4131. 40. 18. 1. 2017-pp

URZĄD MIASTA KRASNYSTAW

Lublin, dnia 2017.11.23

14209/17/RKW

Wpłynęło dn. 24-11-2017
Przyjęto przez:
Dominika Burak



03R004B7C

Urząd Miasta Krasnystaw

Plac 3-go Maja 29
22-300 Krasnystaw

W nawiązaniu do pisma z dnia 17.10.2017r., sygn. WA.0003.1.55.2017, dot. interpelacji w sprawie śliskości na kładce pieszo-rowerowej nad rzeką Żółkiewką w Krasnymstawie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie informuje, że w dniu 27.10.2017r., przy udziale wykonawcy i przedstawiciela Urzędu Miasta Krasnystaw został przeprowadzony przegląd, który obejmował m.in. kładkę pieszo-rowerową nad rzeką Żółkiewką.

W trakcie przeglądu stwierdzono na nawierzchni kładki liczne odpryski w nawierzchni z żywicy oraz miejsca śliskie stwarzające niebezpieczeństwo dla użytkowników kładki.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, obecny podczas przeglądu przedstawiciel wykonawcy obiektu poinformował, że przedstawi program naprawczy dla nawierzchni kładki i wykona jej naprawę w okresie wiosennym w 2018r., gdyż obecne warunki atmosferyczne (częste opady deszczu, niskie temperatury, silny wiatr) nie pozwalają na prawidłowe usunięcie usterki.

Zgodnie z zaleceniem przedstawiciela Urzędu Miasta Krasnystaw do czasu wykonania naprawy nawierzchni kładki ustawiono przed obiektem tabliczki „Uwaga śliska nawierzchnia”.

O wykonaniu naprawy nawierzchni na kładce pieszo-rowerowej nad rzeką Żółkiewką w Krasnymstawie informujemy Państwa odrębnym pismem.

Z-Cz. DYREKTORA

mgr inż. Janusz Pachla

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Wydział IB – wm.
3. Wydział IP – a/a



ROZWÓJ
POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

