

Krasnystaw, dnia 31.05.2021 r.

Znak sprawy: **WO.271.1.6.2021**

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

„Przebudowę drogi gminnej nr 109817L - ul. Szymonowicza wraz z przebudową sieci wodociągowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Szymonowicza”

A. Działając na podstawie art. 286 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp
Zamawiający: Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Zestaw pytań z dnia 28.05.2021r. – dotyczący Zadania nr 2

Pytanie 1

1) Prosimy o weryfikację rzędnych na profilu wodociągowych (rys. 16) branży sanitarnej od węzła 110 do węzła W6. Zagłębienie sieci wodociągowej od węzła W4 do 110 wynosi 1,80 m, natomiast od węzła 110 do W6 wynosi 2,80 m. Posadowienie wodociągu zwiększa się na odcinku 109-110 o 1 metr. Prosimy o weryfikację, czy profil nie ma nieprawidłowych rzędnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że od węzła 110 do węzła W6 zaszła pomyłka pisarska w rzędnych terenu o 1,0 m. Zagłębienie wodociągu w ulicy Szymonowicza na całej długości wynosi 1,8 m p.p.t. tak więc i na tym odcinku (tj.: od węzła 110 do węzła W6) również wynosi 1,8 m p.p.t.

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową (Projekt budowlano – wykonawczy) o właściwy Rysunek nr 16 Profil podłużny sieci wodociągowej stanowiący plik .pdf o nazwie: **11. Projekt_ 3_ profil sieci rys. 16.**

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)