



Krasnystaw, dnia 26.04.2021 r.

Znak postępowania: WO.271.1.2.2021

- do wszystkich Wykonawców -

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Mostowej w Krasnymstawie”

Wyjaśnienia treści SWZ

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający: **Miasto Krasnystaw, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 21.04.2021 r.:

Pytanie 1.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga mat przerostowych pod urządzeniami których HIC > 1 m tj. zestaw zabawowy oraz hustawka.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonanie nawierzchni bezpiecznej (strefa bezpieczeństwa) z mat przerostowych pod urządzeniami gdzie wysokość swobodnego upadku przekracza 100 cm.

Pytanie 2.

Serdecznie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do oceny zestaw zabawowy którego tuba będzie wykonana z tworzywa PCV? Tworzywo również odporne na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza do oceny zestawu zabawowego w którym element zabawowy „tuba” będzie wykonany z tworzywa PCV.

Pytanie 3.

Serdecznie proszę o informację, czy Zamawiający dopuści do oceny zestaw zabawowy który zamiast tuby będzie posiadał np. ruchomy/nieruchomy most linowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jako pozostały element zestawu zabawowego: ruchomy/nieruchomy most linowy. Przy czym Zamawiający wymaga aby dopuszczony element zabawowy był dostosowany dla dzieci w przedziale wiekowym 1-8 lat.



- B. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.**

.....
*(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)*