

Burmistrz
Krasnegostawu


BR.0003.LXIII.183.A.2024

Krasnystaw, dnia 3 kwietnia 2024 r.

Pan Marcin Wilkołazki
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Krasnystaw


W odpowiedzi na interpelację złożoną na LXIII sesji Rady Miasta Krasnystaw dnia 14 marca 2024 r. w sprawie dostosowania wyniesionego przejścia dla pieszych przy ulicy Sobieskiego do potrzeb osób mających problem z chodzeniem oraz wózków inwalidzkich i wózeczków dziecięcych w załączeniu przekazuję pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

Renata Stangryciuk
SEKRETARZ MIASTA



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W KRASNYMSTAWIE
UL. BOROWA 6, 22 – 300 KRASNYSTAW



SDM.415.46.2024.BD

Krasnystaw, dnia 29.03.2024 r.

Pan Marcin Wilkołazki
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Krasnystaw

Dotyczy: Interpelacji z dnia 14.03.2024 r., przesłanej pismem znak: IBD.7226.3.2024.ZD z dnia 22.03.2024 r. (wpływ do zarządu dróg, dnia 27.03.2024 r.).

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie uprzejmie informuje, że zmiana stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 3162L ul. Sobieskiego w Krasnymstawie w zakresie montażu progu zwalniającego płytowego „wyniesione przejście dla pieszych” wykonana została w ramach projektu „Bezpieczny pieszy w Mieście Krasnystaw”. Wyniesione przejście dla pieszych zlokalizowane przy przychodni SP ZOZ, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie zostało zaprojektowane i zrealizowane, w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób poruszających się przedmiotowym odcinkiem drogi powiatowej. Próg zwalniający płytowy w znacznym stopniu wpłynął na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zwiększenie widoczności pieszych oraz ograniczenie prędkości przejeżdżających pojazdów.

W związku z brakiem kanalizacji deszczowej na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej tutaj zarząd informuje, że przestrzeń pomiędzy krawężnikiem a wyniesionym przejściem została pozostawiona celem odprowadzania wód opadowych z jezdni drogi.

Mając na uwadze utrudnienia w pokonaniu wyniesionego przejścia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób przechodzących z wózkami dziecięcymi, zarządca drogi uzupełni zaniżenie masą bitumiczną na zimno do wysokości krawężnika (lewa strona na wysokości MOSiR), w celu zwiększenia komfortu korzystających z przedmiotowego przejścia.

DYREKTOR

Marek Klus

Otrzymują:

① Adresat

2. a/a

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miasta Krasnystaw

2. Biuro Rady i Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie