

Krasnystaw, dnia 27.05.2021 r.

Znak sprawy: **WO.271.1.6.2021**

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

„Przebudowę drogi gminnej nr 109817L - ul. Szymonowicza wraz z przebudową sieci wodociągowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Szymonowicza”

- A.** Działając na podstawie art. 286 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp **Zamawiający: Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw**, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Zestaw pytań z dnia 21.05.2021r. – dotyczący Zadania nr 1

Pytanie 1

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem lub gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm metodą stabilizacji na miejscu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem lub gruntu stabilizowanego cementem metodą stabilizacji na miejscu.

Zamawiający wymaga wykonania podbudowy pomocniczej/zasadniczej zgodnie z dokumentacją projektową **(STWiORB - D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże związane cementem - pkt 1.3, tj.: warstwy z mieszanki związanej cementem C_{3/4} wyprodukowanej w betoniarni).**

Pytanie 2:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o przekroje konstrukcyjne ustawienia krawężników betonowych, obrzeży, oporników itp.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że przekroje konstrukcyjne ustawienia krawężników betonowych, obrzeży, oporników itp. umieszczone są w części rysunkowej **Projektu wykonawczego - Rysunek nr 6.**

Pytanie 3:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o przekroje konstrukcyjne przez chodnik, zjazd i dojścia do furtek.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową (Projekt wykonawczy) o **Rysunek nr 6.2 Szczegóły konstrukcyjne** stanowiący przekroje konstrukcyjne chodnika i dojeżdż do furtek.

Zamawiający wskazuje również, że szczegół konstrukcyjny zjazdu umieszczony jest w części rysunkowej **Projektu wykonawczego - Rysunek nr 6.**

Ponadto, Zamawiający wymaga odtworzenia chodnika, zgodnie z **Rysunkiem nr 6.2 Szczegóły konstrukcyjne** stanowiącym uzupełnienie Projektu wykonawczego, o następującej konstrukcji:

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm,
- podsyпка cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C_{3/4} gr. 10 cm,
- warstwa odsączająca z mieszanki z kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15 cm.

Pytanie 4:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakującą pozycję, zgodnie z opisem technicznym, konstrukcja nawierzchni zjazdów z bet. kostki brukowej, o warstwę podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanego z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm w ilości około 535,3m². W przedmiarze robót podbudowę pod zjazdy uwzględniono w poz. nr. 43 wykonaną z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że podbudowa do zjazdów została ujęta w Przedmiarze robót w poz. nr 50 Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej z cementem C_{3/4} z wytwórni, gr. 15 cm w ilości 535,30m².

Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni zjazdów zgodnie z **Projektem wykonawczym - Rysunek nr 3 Przekroje normalne**, o następującej konstrukcji:

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,
- podsyпка cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem lub z gruntu stabilizowanego cementem C_{3/4} gr. 15 cm,
- warstwa odsączająca z mieszanki z kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15 cm.

Zestaw pytań z dnia 26.05.2021r. – dotyczący Zadania nr 2:

Pytanie 1:

Prosimy o określenie dokładnego zakresu przebudowy sieci wodociągowej. Prosimy o sprecyzowanie co oznaczają zapiski w SIWZ o skrzyżowaniach ulic. Czy zakres obejmuje tylko obszar skrzyżowań czy zapiski w SIWZ nakreślają początek i koniec opracowania? Prosimy o graficzne zaznaczenie na Planie Sytuacyjnym zakresu przebudowy sieci wodociągowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje na załączonych **Planach sytuacyjnych** (pliki z rozszerzeniem .jpg, o nazwie: Zadanie nr 2 - Zakres przebudowy skrzyżowanie ulic Szymonowicza i Bojarczuka, Zadanie nr 2 - Zakres przebudowy skrzyżowanie ulic Szymonowicza i Sienkiewicza, Zadanie nr 2 - Zakres przebudowy skrzyżowanie ulic Szymonowicza i Tokarzewskiego) **graficzny zakres przebudowy sieci wodociągowej.**

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. Dodatkowo Zamawiający dokonuje następujących zmian w SWZ:

W załączniku nr 3 do SWZ, lit C. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA przed zmianą jest:

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w **trybie podstawowym** na zadanie pn.

„Przebudowa drogi gminnej nr 109817L - ul. Szymonowicza wraz z przebudową sieci wodociągowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Szymonowicza”

Oferuję/oferujemy* wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem robót zamieszczonych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ oraz dokumentacji projektowej

1. za cenę ryczałtową:

brutto zł

(słownie brutto:zł).

netto..... zł

podatek VAT %, zł,

2. Oferuję/oferujemy:

Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlane, prace montażowo instalacyjne, a także zamontowane materiały i urządzenia **miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego¹.**

W załączniku nr 3 do SWZ, lit C. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA po zmianie jest:

Zadanie 1

Przebudowa drogi gminnej nr 109817L – ulicy Szymonowicza w Krasnymstawie:

3. za cenę ryczałtową:

brutto zł

(słownie brutto:zł).

¹ Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60 miesięcy). Zasady przyznawania punktów za kryterium GWARANCJA zawarto w SWZ.

netto..... zł

podatek VAT %, zł,

4. Oferuję/oferujemy:

Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlane, prace montażowo instalacyjne, a także zamontowane materiały i urządzenia **miesiący od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego².**

Zadanie 2

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Szymonowicza w Krasnymstawie.

1. za cenę ryczałtową:

brutto zł

(słownie brutto:zł).

netto..... zł

podatek VAT %, zł,

2. Oferuję/oferujemy:

Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlane, prace montażowo instalacyjne, a także zamontowane materiały i urządzenia **miesiący od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego³.**

D. Ponadto Zamawiający dokonuje następujących zmian w SWZ:

w rozdziale 14, pkt. 14.3 SWZ **przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: 1.06.2021r., godz. 11:00

w rozdziale 14, pkt. 14.4 SWZ **po zmianie jest:**

Termin składania ofert: 4.06.2021, godz. 11:00

E. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ **przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 30.06.2021r.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ **po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 3.07.2021r.

F. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00054132/01 z dnia 13.05.2021r

² Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60 miesięcy). Zasady przyznawania punktów za kryterium GWARANCJA zawarto w SWZ.

³ Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60 miesięcy). Zasady przyznawania punktów za kryterium GWARANCJA zawarto w SWZ.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 27.05.2021 r. w BZP pod numerem 2021/BZP 00066367/01

- G. Ponadto Zamawiający informuje, że do załącznika nr 2 (Umowa), dołączone zostały brakujące załączniki:**
- 1. Załącznik nr 4 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia („SOPZ”) – dot. Zadania nr 2;**
 - 2. Załącznik nr 4 - Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Szymonowicza”.**
- H. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

.....
*(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)*